

超超临界压火力（邹县火力发电厂）



7号机组STG外观

■ 机组主要规格

输出功率: 1000MW

蒸汽条件: 蒸汽压力 25.0MPa

入口蒸汽温度 600℃

再热蒸汽温度 600℃

开始运行: 2006年12月(7号机组)

2007年7月连续试运行结束
(8号机组)

株式会社 日立制作所